

1. oldal	VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft. Nagytarcsai Laboratórium 2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 6. E-mail: info@melyepitolabor.hu A NAH által NAH-1-1383/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.	 MÉLYÉPÍTŐ LABOR KFT
VIZSGÁLÓ NAH-1-1383/2021		

A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz.

Radiometriás tömörségmérés

e-UT 09.02.11:2019

Megrendelő (ügyfél): **Berló 2001 Kft.**

Kivitelező (vállalkozó): **Berló 2001 Kft.**

Azonosítója:

Beépítés vagy származás helye: **Cegléd Ipari Park közmű építés - ivóvíz vezeték, V-1-0**

Minta száma: **0001**

Ikt.szám: **M/2024/01/ 2957 .0010**

Munkaszám: **0335**

Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:

Mintavételi jegyzőkönyv:

Mérési lapok: **24/01/2957.0010**

Beérkezés időpontja: **2024/02/28**

Vizsgálat időpontja: **2024/02/28**

Réteg: **Visszatöltés**

Megelőző időjárás:

1.1 Anyagok

Minta száma (Proctor):	0001							
Mintavételi jkv. (Proctor):	24/01/2956							
ρ_{dmax} (g/cm ³)	1,91							
W _{opt} (m/m%)	8,7							

1.2 Vizsgálatok

Mérési mélység:

Minta száma	MÉRÉS HELYE							VIZSGÁLT RÉTEG JELLEMZŐI		TÖMÖRSÉG			
	Km.szelv.	Oldal v. pálya:	Tengelytől m.táv. (m)	függőleges (m)	*Hengerjárat szám			Minta száma (Proctor)	ρ_{dmax} (g/cm ³)	Víz-tartalom Wt m/m%	nedves térfogat-sűrűség ρ_n (g/cm ³)	száraz térfogat-sűrűség ρ_d (g/cm ³)	Tömör-ségi fok Tr _γ (%)
					S	V	G						
0001	000+540		0,0	vtölt.	0	0	0	0001	1,91	10,0	1,988	1,807	95
0002	000+640		0,0	vtölt.	0	0	0	0001	1,91	11,1	1,945	1,751	92

*Hengerjárat szám: S-simító V-vibrációs G-gumi

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Megjegyzés:

Eszköz neve (száma): Izotópos tömörségmérő műszer 104

Eszköz neve (száma):

Eszköz neve (száma):


Eszköz neve (száma):

Eszköz neve (száma):

Eszköz neve (száma):


i. Bélyegző
2142 Nagytarcsa, Csonka János uca 6.
ASZ. 0965948-2-13
+36 1 255 2850

Kelt: **Nagytarcsa, 2024/04/16**


Morvay Bence
műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

1. oldal	VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft. Nagytarcsai Laboratórium 2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 6. E-mail: info@melyepitolabor.hu A NAH által NAH-1-1383/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.	 MÉLYÉPÍTŐ LABOR KFT
VIZSGÁLÓ NAH-1-1383/2021		

A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz.

Radiometriás tömörségmérés

e-UT 09.02.11:2019

Megrendelő (ügyfél): **Berló 2001 Kft.**

Kivitelező (vállalkozó): **Berló 2001 Kft.**

Azonosítója:

Beépítés vagy származás helye: **Cegléd Ipari Park közmű építés - cspadékvíz tározó, CS-1-0**

Minta száma: **0003**

Ikt.szám: M/2024/01/ **2958.0010**

Munkaszám: **0335**

Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:

Mintavételi jegyzőkönyv:

Mérési lapok: **24/01/2958.0010**

Beérkezés időpontja: **2024/02/28**

Vizsgálat időpontja: **2024/02/28**

Réteg: **Visszatöltés**

Megelőző időjárás:

1.1 Anyagok

Minta száma (Proctor):	0001								
Mintavételi jkv. (Proctor):	24/01/2956								
ρ_{dmax} (g/cm ³)	1,91								
W _{opt} (m/m%)	8,7								

1.2 Vizsgálatok

Mérési mélység:

Minta száma	MÉRÉS HELYE							VIZSGÁLT RÉTEG JELLEMZŐI		TÖMÖRSÉG			
	Km.szelv.	Oldal v. pálya:	Tengelytől m.táv. (m)	függőleges (m)	*Henger-járat szám			Minta száma (Proctor)	ρ_{dmax} (g/cm ³)	Víz-tartalom Wt m/m%	nedves térfogat-sűrűség ρ_n (g/cm ³)	száraz térfogat-sűrűség ρ_d (g/cm ³)	Tömör-ségi fok Tr _γ (%)
					S	V	G						
0003	000+020		0,0	vtölt.	0	0	0	0001	1,91	10,5	1,988	1,799	94
0004	000+060		0,0	vtölt.	0	0	0	0001	1,91	9,9	1,989	1,810	95

*Hengerjárat szám: S-simító V-vibrációs G-gumi

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Megjegyzés:

Eszköz neve (száma): Izotópos tömörségmérő műszer 104

Eszköz neve (száma):

Eszköz neve (száma):


Eszköz neve (száma):

Eszköz neve (száma):

Eszköz neve (száma):


i. Bélyegző
2142 Nagytarcsa, Csonka János uca 6.
ÁSZ. 0965948-2-13
+36 1 255 2850

Kelt: **Nagytarcsa, 2024/04/16**


Morvay Bence
műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!