

Nyomáspróba jegyzőkönyv

Cegléd Ipari Park 2 projekt, V-1-0 szakasz ivóvíz vezeték

Nyomáspróba kezdésének időpontja: 2024.06.25.

...09... óra ...05... perc,

Nyomáspróba befejezésének időpontja: 2024.06.25.

...12... óra ...15... perc

Az építmény/projekt megnevezése: Cegléd Ipari Park 2. projekt V-1-0 szakasz D 225 KPE vezeték

A vezeték hossza: 0+522,5 - 0+712,5 szelvények között (190 m)

Nyomáspróba adatai

A regisztrált nyomásadatok:

Kezdésekor (bar)	Befejezésekor (bar)
9	9

Nyomáspróba közege: levegő

A nyomáspróba időtartama:óra

Nyomásmérő eszköz: körszámlapos manométer

Mérési tartomány: 0-16 bar

A nyomáspróba a technológiai leírások szerint megtörtént, a rendszerben tömítetlenség, valamint nyomásesés nem volt.

A nyomáspróbán a vezeték megfelelt.

Nyomáspróbát végző(k) neve, aláírása:

Neve:

Róza András

felelős műszaki vezető

Berlő 2001 Kft.

Aláírása:



Nyomáspróbát ellenőrző(k) neve, aláírása:

Szűcs Ádám

Cegléd Város Önkormányzata

Aláírása:

